


Husets energianvändning



Energideklaration för Sundsbergsvägen 2 , Söderhamn

- Detta hus använder 28 kWh/m² och år, varav el 26 kWh/m².

Liknande hus 135 – 166 kWh/m² och år, nya hus 111 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos Värmevent ingenjörbyrå AB.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-07-01 av:

Hans Spjutsvik , Värmevent Ingenjörbyrå AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.